



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Stanovisko NRL k obdržnému dotazu č. 10 (2023)

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o sdělení lze-li aplikovat ČSN EN 17037 pro zdravotnická pracoviště včetně pokojů pacientů nebo je třeba postupovat dle NV č. 361/ /2007Sb ve znění pozdějších předpisů a jím odkazované ČSN 730580-1 včetně vydaných změn Z1 až Z3.

Děkuji za odpověď, s pozdravem [REDACTED].

Odpověď:

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu ze dne 26.04.2023 sděluji následující stanovisko:

Obecně na zdravotnická zařízení nelze aplikovat výhradně ČSN EN 17037+A1 nebo výhradně NV č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prostory, které mají charakter trvalé práce ve smyslu NV č. 361/2007 Sb. se musí posuzovat podle tohoto nařízení vlády (např. denní místnosti lékařů a sester). V ostatních místnostech jako např. ve Vámi zmiňovaných pokojích pacientů se musí splnit požadavky normy ČSN EN 17037+A1 a vyhlášky MZd. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, a kontaktních pracovišť domácí péče.

Závazná norma ČSN 73 0580-1:

čl. 4.2.2. V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní osvětlení:

e) vyšetřovny a lůžkové místnosti (pokoje) zdravotnických zařízení.

Vyhláška MZd. č. 92/2012 Sb., příloha 3: Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče

5. Prostor pro sledování pacientů po zákroku musí mít minimální plochu 8 m², minimální plocha na každé další lůžko je 5 m²; prostor musí mít **přímé denní osvětlení**.

Vyhláška MZd. č. 92/2012 Sb., příloha 4: Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče

3. Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m², minimální plocha pokoje musí být 8 m². U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie a lokální osvětlení; v pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít **přímé denní osvětlení**.

Vyhláška MZd. č. 92/2012 Sb., příloha 9: Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

3. Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m², minimální plocha pokoje musí být 8 m². V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít **přímé denní osvětlení**.

S pozdravem

Ing. Martin Demel
vedoucí Národní referenční
laboratoře pro osvětlení