



13.11.2023

Stanovisko NRL k obdržnému dotazu č. 16 (2023)

Dotaz:

Prosím o upřesnění:

1. *dětskou skupinu do 12 dětí lze umístit do každého prostoru, který je už zkolaudovaná jako byt, obytná či pobytová místnost. Tj. v tom případě není nutné dokládat výpočet ani denního osvětlení, ani proslunění?*
2. *pokud se nejedná o případ v bodě č. 1, tak je nutné posouzení denního osvětlení - to pak bude probíhat podle ČSN EN 17037+A1, nebo podle požadavků na byty/obytné místnosti?*
3. *v návaznosti na bod 2 - je nutné posouzení proslunění? Pokud ano, tak podle stejných pravidel jako pro byty? Platí v tomto případě rovněž pro Prahu výjimka s ohledem na platné PSP?*
4. *a na závěr, co se týče umělého osvětlení - navrhuje se osvětlovací soustava pro umělé / sdružené osvětlení stejně jako pro standardní mateřské školy?*

Odpověď:

Odpověď Add. 1.) **ANO.** Dle současné právní úpravy lze dětskou skupinu do 12 dětí umístit do každého prostoru, který je zkolaudován jako byt, obytná či pobytová místnost. V tomto případě není nutné dokládat výpočet denního osvětlení a ani proslunění.

Odpověď Add. 2.) **ANO.** V případě, že daná místnost je v současné době nebytová, bude nutné na změnu užívání stavby (rekolaudaci) doložit výpočet denního osvětlení pro pobytovou místnost podle ČSN EN 17037+A1 nebo v případě rekolaudace na byt/obytnou místnost podle ČSN 730580-2.

Odpověď Add. 3.) **ANO.** Posouzení proslunění bude pro byt, respektive danou obytnou místnost potřeba. V případě Prahy tato povinnost odpadá z důvodů zavedených Pražských stavebních předpisů.

Odpověď Add. 4.) **NE.** Doporučujeme elektrické osvětlení navrhovat dle ČSN EN 12464-1, ovšem po byty/obytné místnosti **nejsou** požadavky dané normou ČSN 73 4301 ZMĚNA 4 Obytné budovy, tabulka B.1, 5 – Celkové osvětlení obytné místnosti **závazné**. To samé platí pro pobytové místnosti, které jsou definované ve vyhlášce č. 6/2003 Sb.