



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Centrum hygienických laboratoří

30.09.2025

## **Stanovisko NRL k obdržnému dotazu č. 9 (2025)**

### **Dotaz:**

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace týkající se posuzování denního osvětlení ve školách, a to konkrétně v prostorách určených jako: sborovna, knihovna, klubovna, kuchyňka, jídelna, umývárna stolního nádobí.

Je zde třeba chápat pobyt lidí jako pracoviště s "trvalou prací" (ve smyslu NV č.361/2007 ve znění pozdějších předpisů §45, odst.(3) nebo jde o pracoviště s "dlouhodobým pobytem"(ve smyslu V MZD č. 160/2024Sb, §2, odst.c). Nebo se nejedná o dříve popsané a není třeba zde denní osvětlení řešit.

### **Stanovisko NRL pro osvětlení:**

Zda-li je potřeba denní osvětlení řešit či nikoliv v minulosti pojednávala Tabulka 1 normy ČSN 73 0580-3 DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV Část 3: Denní osvětlení školy, která byla změnou č. 3 v roce 2019 zrušena.

NRL pro osvětlení metodicky doporučuje k aplikaci pracovníkům hygienických stanic a odborné veřejnosti výklad formou následující [Tabulky 1](#):

**Tabulka 1 – Požadavky na vyhovující denní osvětlení ve školách**

Druh vnitřního prostoru	Dlouhodobý pobyt / trvalá práce
Učebny víceúčelové a kmenové, pracovny, posluchárny, víceúčelové prostory, družiny	+
Studovny, čítárny	+
Kabinety, pracovny vyučujících, kanceláře	+
Sborovny s trvalou prací	+
Kuchyně, přípravný jídel, umývárny nádobí	+
Učebna výtvarné výchovy	+
Ostatní odborné pracovny a učebny	+
Laboratoře, dílny, jazykové učebny, počítačové učebny	-
Tělocvičny	-
Shromažďovací prostory, auly	-
Sborovny bez trvalé práce	-
Šatny, hygienická zařízení	-
Klubovny, společenské místnosti, jídelny	-
Komunikace	-
<b>POZNÁMKY</b> Dlouhodobý pobyt / trvalá práce je vyznačen znaménkem +. Vnitřní prostory bez dlouhodobého pobytu či trvalé práce znaménkem -.	