



11.02.2026

## Stanovisko NRL k obdržnému dotazu č. 1 (2026)

### **Dotaz:**

Rád bych znal stanovisko NRL na následující otázku:

*V jakém funkčně vymezeném prostoru musí být vyhovující denní (sdružené) osvětlení ve vyšetřovných a lůžkových pokojích zdravotnických zařízení?*

*Musí být v tomto prostoru zahrnuto i místo pro jednotlivá lůžka na lůžkových pokojích?*

### **Stanovisko NRL pro osvětlení:**

Ve vyšetřovných (ve funkčně vymezené části pracovního stolu a vyšetřovacího lůžka) a lůžkových pokojích (ve funkčně vymezené části místnosti s lůžky) **musí být vyhovující denní osvětlení**. Tento požadavek vychází ze závazné ČSN 730580-1, bodu 4.2.2, písmena e), kterou zezávazňuje vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu.

Pro pacienty denní osvětlení prokazatelně urychluje rekonvalescenci (pacienti potřebují méně analgetik a mají kratší hospitalizaci), snižuje stres, úzkost, depresi, zlepšuje náladu, orientaci v čase. Udržuje cirkadiánní rytmus – spánek – bdění, stabilizuje hormonální procesy (melatonin, kortizol).

U zaměstnanců snižuje únavu a chybovost, zlepšuje koncentraci a zrakový komfort, pozitivně ovlivní pracovní pohodu a je prevencí syndromu vyhoření. Denní osvětlení zlepšuje vizuální kontrolu čistoty a stavu pacienta (barva kůže, krvácení), apod.).

Obecně vyhovující denní osvětlení snižuje spotřebu elektrické energie a přispívá tak k ekologičtějšímu provozu nemocnic.

## Vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

### § 20

#### Osvětlení, proslunění a stínění

(1) Vnitřní prostor stavby musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby. Požadavky na denní osvětlení obytných místností staveb pro výchovu a vzdělávání stanoví jiný právní předpis.

### § 94

Požadavky uvedené v § 9 odst. 4, § 12 odst. 4, § 19 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 až 6, § 21 odst. 2 a 3, § 22 odst. 1 a 2, § 24, § 26 odst. 3 a 4, § 31 odst. 1 a 5, § 32 odst. 1 a 5, § 34 odst. 1, 2 a 5, § 37 odst. 3, § 40 odst. 3 a 6, § 41 odst. 6, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1 až 3 a 4 písm. a) a b), § 45 odst. 1 a 2, § 46 odst. 2, § 48 odst. 2 až 7, § 58 odst. 1 a 2, § 59 odst. 1 a 3, § 66 odst. 3, § 68 odst. 2, 3 a 5, § 73 odst. 1, 3 a 4, § 78 odst. 4, § 79 odst. 1 a 3, § 82 odst. 1 písm. e), § 84 odst. 2 a 3, příloze č. 3, příloze č. 4, příloze č. 7, příloze č. 8, příloze č. 9, příloze č. 11 a příloze č. 13 se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky normy nebo její části určené ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby podle stavebního zákona.

# Věstník

## ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ČÍSLO 10

Zveřejněno dne 8. října 2024

#### OBSAH:

#### ČÁSTA – OZNÁMENÍ

Strana:

Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy  
ÚNMZ č. 86/24 o určených normách k vyhlášce č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu

2

§ 20 odst. 1 až 6 Osvětlení, proslunění a stínění

Určená norma	Tř. znak	Datum vydání	Název určené normy	Poznámka
ČSN EN 17037-A1	730582	10/23	Denní osvětlení budov	
ČSN 73 0580-1	730580	06/07	Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky	Z1:2011, Z2:2017, Z3:2019

## Norma ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

4.2.2 V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní osvětlení:

- a) obytné místnosti bytů;
- b) ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování (domovů mládeže, kolejí, ubytoven atd.) a pro dlouhodobou rekreaci (lázeňských domů, zotavoven atd.);
- c) denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu (jeslí a mateřských škol);
- d) učebny škol kromě speciálních učeben a poslucháren (viz ČSN 73 0580-3);
- e) vyšetřovny a lůžkové místnosti (pokoje) zdravotnických zařízení;
- f) místnosti pro oddech a jídelny, určené pro uživatele vnitřních prostorů bez denního světla.

